



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Targu**

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach
Wpłynęło dnia 14.12.2021
L. dz. 500/2021
Ilość zał. Podpis

Żnak: NHK.903.311.2.2021

Nowy Targ dnia, 13.12.2021r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach
ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy**

DECYZJA 179/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust. 1 pkt 1, art.12, art. 27 ust. 1 i art.37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz §21 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294); po przeprowadzeniu laboratoryjnych badań próbki wody, pobranej w dniu 08.12.2021r. z wodociągu publicznego w Kluszkowcach-Nadzamaczu, punkt poboru: kran w instalacji oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie z badań z dnia 13.12.2021r. nr: LZW/W/1776/N/2021/,

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kluszkowcach-Nadzamaczu**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.gov.pl/web/psse.-nowy-targ e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

w związku z czym nakazuje:

1. wyeliminowanie ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ z wody o której mowa doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
2. Monitorowanie w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody dostarczanej przez Wodociąg publiczny w Kluszkowcach -Nadzamczu w zakresie kwestionowanego parametru.
3. Informowanie na bieżąco PPIS w Nowym Targu o uzyskanych wynikach badań o których mowa w pkt. 2

Określa dopuszczalną wartość wskaźnika na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia :

- ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ – 270 jtk/1ml .

Termin wykonania obowiązków nałożonych w punktach: 1 – 3 do 15.01.2022r.

UZASADNIENIE :

W ramach urzędowej kontroli sanitarnej w dniu 08.12.2021r. przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu dokonał poboru próbki wody z wodociągu publicznego w Kluszkowcach Nadzamczu – zbiornik, punkt poboru: kran na instalacji , celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Próbkę poddano badaniu laboratoryjnemu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Badania laboratoryjne ww. próbki wykonane przez Oddział Laboratoryjny Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Oddział Laboratoryjny w Wadowicach, wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ – 270 jtk/1ml .

W związku z powyższym Państwowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z obowiązującymi normami ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ – powinna wynosić ≤ 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej , ≤ 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta .

Na podstawie art. 12 ust.1 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pełniąc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach, do zapewnienia poprawy jakości wody i podjęcia skutecznych działań naprawczych w zakresie określonym w pkt. 1 decyzji.

Warunkowa przydatność wody w ramach dopuszczalnej wartości parametrów kwestionowanych nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wykorzystanie takiej wody do picia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Woda z wodociągu publicznego w Kluszkowcach- Nadzamczu użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowana.

Woda nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić jej do spożycia w formie surowej.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

mgr inż. Jolanta Bakalarz

W przypadku nie zastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14- tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Czorsztyn w Maniowach
3. Sekcja NHŻŻIPU w/m
4. Sekcja NHDiM w/m
5. aa wyk. z.k. tel.182663165 wewn.224 13.12.21 p.