



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nowym Targu**

Znak: PSSE-NHK-431-96-6/20

Nowy Targ dnia

13. LUT. 2020

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach  
Ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy**

**DECYZJA NR 29/2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 oraz art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018, poz.2096 z późn.zm.) - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody: sprawozdanie z badań nr LZW/184/W/N/2020, nr LZW/185/W/N/2020, nr LZW/186/W/N/2020, nr LZW/187/W/N/2020 nr LZW/188/W/N/2020, nr LZW/189W/N/2020 z dnia 13.02.2020r. pobranych z wodociągu publicznego Kluszkowce-Czorsztyn w dniu 10.02.2020.

**stwierdza wygaśnięcie**

w całości decyzji nr 19/2020 z dnia 05.02.2020r. znak: PSSE-NHK-431-96-2/20 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kluszkowce-Czorsztyn wydanej w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie.

---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6  
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl  
adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_Nowy\_Targ/Sekretariat  
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77  
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209


## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13.02.2020r. wpłynęły do tut. Inspektora Sanitarnego sprawozdania z badania próbek wody: sprawozdanie z badań nr LZW/184/W/N/2020, nr LZW/185/W/N/2020, nr LZW/186/W/N/2020, nr LZW/187/W/N/2020 nr LZW/188/W/N/2020, nr LZW/189W/N/2020 z dnia 13.02.2020r., pobranych z wodociągu publicznego Kluszkowce-Czorsztyń w dniu 10.02.2020.

Badania laboratoryjne w/w próbek wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie Oddział Laboratoryjny w Wadowicach- w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

**Woda w badanym zakresie wykazała zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.**

Wykonanie obowiązków określonych w decyzji nr 19/2020 z dnia 05.02.2020r. znak PSSE-NHK-431-96-2/20 spowodowało, iż stała się ona bezprzedmiotowa. Pozostawanie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej powoduje kolizję z interesem społecznym, a zatem zaistniały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określone w art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018, poz.2096 z późn.zm.)



## POUCZENIE:

W przypadku nie zastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa